

АКТ ВБСТ/Д/А/08/359-04/2024  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

П'ятихатська дільниця  
(місце складання)

№ 6 від « 17 » 04 2024 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     ,  
працівником(ами) виконавця робіт Лиси В.О.

Николаєнко М.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 233 вул. Зівітська м. П'ятихатки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обрізані чиле біля газопроводу
- 2) підвісання уртіт від газопроводу
- 3) подрарбування газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
усунути недоліки в 3-х місяцевій термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сергєва С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.04.2024  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)