

АКТ № ВБСГ/Д/А/01/ 497-05/2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кам'янське № 154 від « 03 » 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Дудка С. Ю Дмитренко Є. М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № просп. Т. Мазени б. 63/6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) оновити фарбуванням газопровода
- 2) прибрати дріт з газопровода
- 3) розширити мікрошпарт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

викупити недовліки в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бойко А. Ф. 03.05.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)