

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Марганець № 992 від «01» липня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «01» липня 2024 року № ВБСГ/В/04/992-07/2024, працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович

слюсар ЕРГУ 5 розряду Пилипенко Олена Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул. Сонячний буд.15.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови(засклені балкони).

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в тримісячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Смірнов Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.07.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

Замовник за замовчуванням

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.07.2024

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)