

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Марганець № 1006 від «02» липня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «02» липня 2024 року № ВБСГ/В/04/1006-07/2024, працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович
слюсар ЕРГУ 5 розряду Пилипенко Олена Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул. Сонячний буд.17.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

1) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови(засклені балкони).

2) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Усунути недовіки в тримісячний термін.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник;
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смірнов Р.Б. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2024
(дата)

Замовник за замовчуванням 02.07.2024
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника