

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Марганець  
(місце складання)

№ 22

від «22» липня 2024 року

Відповідно до договору(заяви) від «22» липня 2024 року № ЦОК/ВБСГ/В/04/963-03/2024,  
працівником(ами)  
виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олександрович  
слюсар ЕРГУ 5 розряду Пилипенко Олена Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Марганець вул.  
Ювілейний буд. 1а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.
- 2) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови (засклені балкони).
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в тримісячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смірнов Р.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.07.2024  
(дата)

Управитель ОСББ  
Пугачов В.Б.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.07.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника

