

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Новомосковськ
(місце складання)

№ 925

від «24» 06 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)

Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ СТО

слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32

вул. Гамбальська, м. Новомосковськ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Дроми біля газопроводу
- 2) Неполадкованість газопроводу
- 3) Кріплення газопроводу не відповідає своїй функції (під'їзд)
- 4) Відсутність доступу до газопроводу та вимикаючих пристроїв
- 5) Відсутність акту перевірки та споживачем ДБК
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути виявлені недоліки з терміном - 3 місяці

Надати акт перевірки та прохання ДБК - вартістю (місцеве

Надати доступ до газопроводу та вимикаючих пристроїв - вартістю 300 грн

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.2024р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)