

**АКТ № ВБСГ/Д/А/081 1015-04/2024**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

П'ятихатська ділянка  
(місце складання)

№ 24

від « 03 » 04 20\_\_ року

Відповідно до договору від «\_\_» \_\_ 20\_\_ року №\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Крем'як Володимир Михайлович

Волемський Євген

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8 вул. П. Ушакивця м. Пятихатки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Підприємство газ-8

2) Приборам з'явилися тріщини з газопроводу

3) Приборам з'явилися тріщини на газопроводі 4) газопровід через балкон

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Невирішені питання в 3-х місяцях після перевірки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сергеев Євген

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

03.04.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)