

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Марганець № 32 від «07» серпня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «04» березня 2024 року № ЦОК/ВБСГ/В/04/965-03/2024, працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович

слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул. Ювілейний (9квартал) буд.8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.

2) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови (засклені балкони).

3) Потрібно частково оновити кріплення ввідного газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
УСУНУТИ НЕДОЛІКИ В ТРИМІСЯЧНИЙ ТЕРМІН

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Смірнов Р.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

07.08.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

Управитель ОСББ

07.08.2024
(дата)

Пугачов В.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

07.08.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)