

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Марганець № 622 від «16» травня 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «16» травня 2024 року № ВБСГ/В/04/622-05/2024, працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович
слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул Перспективна буд.2а.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.
- 2) Потрібно прибрати силовий кабель від ввідного газопроводу.
- 3) Звільнити ввідний газопровід від забудови(засклені балкони).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:
Усунути недовліки в тримісячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смірнов Р.В. 16.05.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Замовник за замовчуванням 16.05.2024
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника