

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Новомосковськ  
(місце складання)

№ 1843

від «14» 10 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ СТО  
слюсар Нещерет В.В., слюсар Чередніченко О.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) ...

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31

бульвар Тереса Шевченка, м.Новомосковськ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Некоректованість газопроводу
- 2) Відсутність гошуги до газопроводу
- 3) Відсутній акт перевірки та прочищення ДВК
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути вадливі місця - термін 3 місяці з моменту  
надання акту перевірки та прочищення ДВК - термін 1 місяць  
надання гошуги до газопроводу - термін 3 місяці з моменту

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.       
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.10.2024  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)