

АКТ № ВБСГ/А/А/081-324-04/2024

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

П'ятихатська дільниця

№ 4 від « 15 » 04 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 15 » 04 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Жури В.О.

Жітковаєнко М.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 322 вул. Каміньової м. Жетихатки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновлення фарбування газопроводу
- 2) прибрали з'єднання з газопроводу
- 3) рекомендуємо замінити коркові на шарові крани

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в 3<sup>х</sup> місяцяхі термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сергєва С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15/04/2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)