

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ "Каткова 57"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., м.Кривий Ріг, вул. Каткова буд.57
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1983
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	177
Дата складання технічного паспорта	17.04.2024р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:		
Відний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50мм L= 1,5м	
	Ø40мм L= 37,4 м	
	Ø32мм L= 19,3 м	
	Ø20мм L= 8,3м	
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø40мм L= 26,7 м	Ø15мм L= 480 м
	Ø20 мм L= 50,3 м	
	Ø15мм L= 0,4 м	
Кількість стояків газових	20	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Кран пробковий Ø40мм-5шт.	
	Кран пробковий Ø20мм-20 шт.	
Футляри (кількість):		
через стіни	34	
через перекриття	160	

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.04.2024р. Завершення: 17.04.2024р.
Виконавець робіт	Дніпропетровська філія "Газорозподільні мережі України"
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№
	Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені
	(зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни
	(зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування
	(зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Шевченко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.2024р.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)