

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Марганець

(місце складання)

№ 1189

від «18» липня 2024 року

Відповідно до договору(заяви) від «18» липня 2024 року № ВБСГ/Д/В/04/1189-07/2024,  
працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович  
слюсар ЕРГУ 5 розряду Пилипенко Олена Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Марганець вул.  
Східний квартал буд. 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.

2) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови(засклені балкони)..

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в тримісячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смирнов Р.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.07.2024\_  
(дата)

Замовник за замовчуванням\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.07.2024\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надан  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника