

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Чаплине
(місце складання)

№ 1549

від 04 вересня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№1, вул. Лесі Українки, с-ще. Чаплине, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) На окремих ділянках зовнішнього газопроводу незадовільний стан лакофарбового покриття

2) Дроти електричного живлення закріплені на зовнішньому газопроводі

3) Прибудинкові насадження контактують із зовнішнім газопроводом

4) _____

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації: в тримісячний термін виконати відновлення лакофарбового покриття, звільнити газопровід від дротів різного роду призначення та виконати технічну обрізку прибудинкових насаджень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0958063920

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович _____ 04.09.2024 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)