

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Придніпрянське № 723 від « 30 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ Царичанської дільниці Служби технічного
обслуговування слюсар Рудич В.І., слюсар Габ Є.В., слюсар Задоя Ю.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 408
вчл. Центральне с. Придніпрянське (Царичанка)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Дроги біля газопроводу
- 2) Непофарбований газопровід
- 3) Відсутні анти перевірки та проміцні димветпоялів
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати до Царичанської дільниці Новомосковського УЕГГ анти перевірки та проміцні димветпоялів - 1 місяць. Інші недоліки усунути в 3-х місячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

30.05.2024
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)