

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Васильківка
(місце складання)

№ 1066

від «09» липня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Батечко Олена Олександрівна, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Зубко Костянтин Васильович, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№99А, вул. Успішна, смт. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) включення електропроводу до зовнішнього газопроводу
- 2) дротів електропроводу закріплені на зовнішньому газопроводі
- 3) збільшення зовнішнього газопроводу від утеплювача стінового матеріалу
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

несанкціонований доступ не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки: Газопровід герметизувати та прикріпити до поздовжньої електричної труби
Рекомендації: Виключити включення електропроводу, збільшити газопровід від дротів електропроводу та забезпечити безперешкоджений доступ до зовнішнього газопроводу в тримаєзмісний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0506579467

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Батечко Олена Олександрівна О.О. Батечко (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)