

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Покровське
(місце складання)

№ 617

від « 07 » травня 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: слюсар Чичикало Д.С. та слюсар Клименко Е.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с. Вишневе, вил. Фарфорове 41

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кімнаті 3мб
- 2) Обстежити фарбування ввідного газопроводу.
- 3) Прибрати іскри з ввідного газопроводу
- 4) Прибрати розкидаль з ввідного газопроводу

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт: слюсар Чичикало Д.С. та слюсар Клименко Е.А.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

№ _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення)

За результатами обстеження багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Усунути недовільність в трьох наступних термінах
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

про що складено акт про недопуск (додається)

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

Чепурний О.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)