

АКТ № ВБСГ/Д/А/04/1274-07/2025

(місце складання)

No 94

Від « 16 » 07 2015 року

Відповідно до договору від « 20 » 20 року № 2019/01, працівником(ами) виконавця робіт Ковбасенко С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 21/08 вул. Варена

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

1) оповісти чотирьох осіб

- 1) оновити ґартування газопроводу;
- 2) відсутність актів перевірки та проміщення димових каналів.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в з-х міських територій

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Мигдасова О.А. Умисл. 16.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)