

Додаток 5. АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Марганець

(місце складання)

№ 1298

від «21» липня 2025 року

Відповідно до договору від «21» липня 2025 року № /ВБСГ/Д/В/04/1298-25,  
працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 4 розряду Єгорова Любов Ігнатівна

слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул.  
Луганська буд.34.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.

2) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови (засклені балкони).

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в тримісячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Смірнов Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

21.07.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

Замовник за замовчуванням

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

21.07.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)