Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Самар № 1107 від «11» 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ СТО
слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22
вул. Центральна, с. Піщанка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не покарбоване газопровід.
2) Відсутній акт перевірки та прочищення ДВК
3) Кабель на газопроводі
4) Виноградник на газопроводі
5) Супутникові антени закріплені на оголовні ДВК
6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяця
Надати акт перевірки та прочищення ДВК - 5 днів з місяць.
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Чашкін Д.В.	11.07.2025р		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)