

Додаток 5. АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Марганець

(місце складання)

№ 1628

від «21» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «21» серпня 2025 року № /ВБСГ/Д/В/04/1628-25,
працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 4 розряду Єгорова Любов Ігнатівна

слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Марганець вул.
Перспективна буд.5.За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.

2) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови (засклені балкони).

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в тримісячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смірнов Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.2025

(дата)

Замовник за замовчуванням

21.08.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
Увигляді пам'ятки отримав.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)