

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Павлоград

(місце складання)

№ 1546

від « 18 » серпня 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: слюсар Приймак А.М. та слюсар Бондар Є.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 129, вул. Бориса Захави, м. Павлоград.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості: 6 шт.

2) Відсутній акт перевірки та прогнаних ДПК

3) Відсутній графік обслуговування газового обладнання.

4) _____

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недолік в трьохмісячний термін.

Надати акт перевірки та прогнаних ДПК-термін 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дробот О.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

18.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)