

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1390

від 05 серпня 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№1/а, вул. Мостова, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) **Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 9 витоків газу;**
- 2) **Лакофарбове покриття зовнішнього газопроводу потребує відновлення;**
- 3) **Футляр ввідного газопроводу квартири №18 прихований під утеплюючим матеріалом;**
- 4) **Силовий дріт перетинає та контактує із зовнішнім газопроводом;**
- 5) **Зовнішній газопровід, з тильної сторони будинку, рясно вкритий гілками дерев та поростою.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати відновлення лакофарбового покриття зовнішнього газопроводу, звільнити газопровід від дрітів;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від утеплюючого матеріалу та рослинності для забезпечення вільного доступу до нього.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679209871

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



05.08.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)