

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Самар
(місце складання)

№ 1623

від « 21 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ СТО

слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков С.О.

(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28

б-д Зорина, с-ще Губиника

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не нафарбовані газопровід.
- 2) Відсутній акт перевірки та очищення ДВН.
- 3) Надход на газопровіді
- 4) Частковозащит газопровід та вимикаючі пристрої
- 5) Кріпіння різьбового з'єднання.
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути 2 дві недоліки - термін 3 місяці
Надати акт перевірки та очищення ДВН - термін 1 місяць
Замінити різьбове з'єднання - термін 4.3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Чашкін Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.25р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)