АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Хуторо-Чаплине **№ 1624** **від 20 серпня 2025 року**
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГТ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№6, вул. Молодіжна, с. Хуторо-Чаплине, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ***Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 9 витоків газу;***

2) ***Лакофарбове покриття зовнішнього газопроводу потребує відновлення. На окремих ділянках зовнішнього газопроводу взагалі відсутнє лакофарбове покриття;***

3) ***Зовнішнє утеплення окремих квартир виконано впритул до зовнішнього газопроводу. Деякі футляри приховані під утеплюючим матеріалом;***

4) ***Прибудинкова рослинність та прибудовані стріхи квартир першого поверху унеможливлюють доступ до окремих ділянок зовнішнього газопроводу на фасаді будинку.***

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати відновлення лакофарбового покриття зовнішнього газопроводу;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від прибудинкової рослинності та забезпечити вільний доступ до всього профілю зовнішнього газопроводу будинку.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович	_____	20.08.2025 р.	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)