

**АКТ №ВБСГ/Д/А/05/ 22681-09/2025**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Жовті № 284 від « 11 » 09 2025 року  
Води \_\_\_\_\_  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Козюк АВ Петренко ВС

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Франка буд.36

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недолік (у разі виявлення недоліків):

- 1) фарибування газопровода
- 2) відсутній акт перевірки димвентканалів
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у 3х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

|                                                           |                 |                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| <u>Яковенко Ю.А.</u> <u>[підпис]</u>                      | <u>11.09.25</u> | _____                                                     | _____  |
| (прізвище, ім'я та по батькові<br>(за наявності), підпис) | (дата)          | (прізвище, ім'я та по батькові<br>(за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)