

Додаток 5. АКТ ВБСГ/Д/А/01/1699-09/2025
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кам'янське _____
 (місце складання)

№ 42Б

від « 02 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
 виконавця робіт Дудка С. Ю Димитренко Є. М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № кварт. Конститутії 5.4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) приєднати дроти з газопроводу
- 3) оновити дишавець

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в 3-х місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
 підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бойко А. В. 02.09.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)