

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1895

від 23 вересня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: *ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович* *слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович* *слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович* (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№150, вул. Перемоги, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 10 витоків газу;
- 2) Окремі ділянки зовнішнього та внутрішнього газопроводу потребують відновлення лакофарбового покриття;
- 3) Дроти різного роду призначення та контури заземлення під'їздів контактують із зовнішнім газопроводом та подекуди закріплені на ньому;
- 4) Футляр вводу стояка четвертого під'їзду прихований під утеплюючим матеріалом.
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати відновлення лакофарбового покриття газопроводу загального користування;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від утеплюючих матеріалів, а також від дротів різного роду призначення та ізолювати шини контурів заземлення які контактують із зовнішнім газопроводом.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.09.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)