

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Самар
(місце складання)

№ 1828

від «15» 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Новомосковського УЕГГ СТО

слюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О., слюсар Радченко Є.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6
бул. Молодіжна; с. Мар'янівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково не поробовані газопроводи
- 2) Відсутній акт перевірки та прочищення ДБК
- 3) Кабель на газопроводі.
- 4) Виповзання на газопроводі.
- 5) БК не устатковано по всіх добірках.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяці
Надати акт перевірки та прочищення ДБК - термін 1 місяць
Надати доступ до газопроводу - термін 2 тижні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.09.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)