

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

(місце складання)

№ 174від «07» 04 2026 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО  
слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14  
вд. Месі Ураїтнеч, с. Голубівка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Видвоєно та усунуто негерметичність з'єднання газопроводу висхідності - 3 шт.
- 2) Частково не пофарбовані газопровід.
- 3) Відсутній акт перевірки та прочищення ДВК.
- 4) Оголовок ДВК потребує очищення.
- 5) Кабеля на газопровіді
- 6) Кріплення газопровода не виконує свої функції

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути видвоєні негерметичності - термін згідно з.  
Надати акт перевірки та прочищення ДВК - термін згідно з.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.       
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

07.04.2026  
(дата)

     (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)