

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

№

130

від «

03»04

2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТОслюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13бул. Новоселівська; с. ГолубівкаЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднання газопроводу вальності - (шт.)
- 2) Відсутній акт перевірки та промивання ДВК.
- 3) Оголовок ДВК потребує огляду та ремонту
- 4) Кабель на газопроводі
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяці  
Надати акт перевірки та промивання ДВК - термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)03.04.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)