

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Кривий Ріг
(місце складання)

190

«08» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт:

Ст.майстер СТО Шевченко С.М., слюсар ЕРГУ 5р. Курочка О.О., слюсар ЕРГУ 5р. Клименко О.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), .

Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., м. Кривий Ріг, вул. Гірників, буд. 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виконати фарбування газопроводу
- 2) Виявлено 6 витоків газу
- 3) Зачеканити футляр на 1 під'їзді
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в трьохмісячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шевченко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.2026р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)