

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Покров _____ № 88 від « 01 » 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Старший майстер СТО Підпорний Володимир Володимирович та слюсарі служби ТО Авраменко Геннадій Володимирович та Дядюра Наталія Миколаївна ,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6 вул. Європейська м. Покров

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обстежені фармацевти
- 2) Виявлено 19 витоків
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути виявлені недоліки в трьох місячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дядюра Наталія В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

01.04.26р.
(дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)