

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

№ 253від « 16 » 04 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО  
слюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40б-д. Гельманська ; м. СамарЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Видвоєно та усунєно негерметичність і'єднань газопроводу в кімнаті - 3 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та протичуження ДБК
- 3) Кабель на газопроводі
- 4) Відсутній білий доступ до газопровода та вимикаючого пристрою
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Здійняти видвоєні негерметичності - термін 3 місяці

Надати акт перевірки та протичуження ДБК - термін 1 місяць

Надати доступ до газопровода та вимикаючого пристрою - термін 2 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)16.04.2026р  
(дата)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)