

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Молодіжне № 447 від « 12 » 05 2026 року  
(місце складання)Відповідно до договору від «      »      20      року №     , працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СГО  
слюсар Рудич В.І., слюсар Габ Є.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22,вул. Шкільна, с-ще МолодіжнеЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 3 шт.
- 2) Не подрабований газопровід.
- 3) Відсутні такі перевірки та очищення димветканалів.
- 4) Кабеля на газопроводі.
- 5) Поза винограда на газопроводі.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання:     (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подрабовувати газопровід, прибрати кабель та позу винограда  
в 3-х місячний термін. Надати доцаричанської дільниці Самарівського  
УЕГГ акти перевірки та очищення димветканалів - 1 місяць.Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     Контактний робочий телефон представника виконавця)     Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А.       
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)12.05.2026  
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)