

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С-ще Томаківка № 470 від «13» травня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «13» травня 2026 року № /ВБСГ/В/04/470-26,
працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович

слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с-ще Томаківка
вул. Будівельна буд.2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно частково оновити кріплення ввідного газопроводу.
- 2) Потрібно звільнити ввідний газопровід (частково замурован).
- 3) Потрібно прибрати силовий кабель від ввідного газопроводу.
- 4) Відсутні АКТ перевірки та прочищення ДВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Смірнов Р.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

Замовник за замовчуванням

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)