

**Додаток 5. АКТ**  
**ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У**  
**БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

С-ще Томаківка № 367 від «06» травня 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору(заяви) від «06» травня 2026 року № /ВБСГ/В/04/367-26,  
працівником(ами)

виконавця робіт слюсар ЕРГУ 5 розряду Тимошенко Григорій Володимирович

слюсар ЕРГУ 5 розряду Вітер Олександр Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с-ще Томаківка  
вул. Шевченка буд.19.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно оновити фарбування ввідного газопроводу.
- 2) Потрібно частково оновити кріплення ввідного газопроводу.
- 3) Потрібно звільнити ввідний газопровід від забудови (засклені балкони).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) (067)-610-78-35

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смірнов Р.В.   
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2026  
(дата)

Замовник за замовчуванням  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)