

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с-ще. Васильківка  
(місце складання)

№ 388

від 07 травня 2026 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№193, вул. Перемоги, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 11 витоків газу;
- 2) Лакофарбове покриття газопроводу загального користування потребує відновлення, на окремих ділянках газопроводу відсутнє лакофарбове покриття зі слідами глибокої корозії;
- 3) Покрівлі під'їздів виконані таким способом що ускладнює доступ до ділянок газопроводу і відключаючих пристроїв для їх обслуговування. Доступ до деяких фасонних частин неможлива без часткового демонтажу покрівлі під'їзду;
- 4) Зовнішнє утеплення окремих квартир виконано впритул до газопроводу, деякі футляри ввідних газопроводів скриті під утеплюючим матеріалом.

5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

**Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;**

**Рекомендації:**

**- в тримісячний термін виконати очищення та відновлення лакофарбового покриття зовнішнього газопроводу;**

**- в двотижневий термін звільнити газопровід від утеплюючого матеріалу та забезпечити вільний доступ до всіх ділянок зовнішнього газопроводу та відключаючих пристроїв будинку для можливості їх безперешкодного обслуговування.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович  07.05.2026 р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)