

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 453

від 12 травня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: *ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович* *слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович* *слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович* (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№236, вул. Соборна, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 7 витоків газу;
- 2) Лакофарбове покриття окремих індивідуальних вводів потребує відновлення, на окремих ділянках газопроводу взагалі відсутнє лакофарбове покриття;
- 3) Вздовж фасаду будинку облаштовані стріхи з підвальних приміщень що перешкоджають вільному доступу до газопроводу загального користування;
- 4) Прибудинкова рослинність унеможливує доступ до окремих ділянок зовнішнього газопроводу на тильній стороні будинку;
- 5) Відні силові дроти другого під'їзду пролягають впритул до газопроводу загального користування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати очищення та відновлення лакофарбового покриття на індивідуальних вводах;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від силових дротів та забезпечити вільний доступ до всього профілю зовнішнього газопроводу та відключаючих пристроїв будинку для можливості їх безперешкодного обслуговування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович  12.05.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)