АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка **№ 500** **від 14 травня 2026 року**
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№238, вул. Соборна, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ***Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 11 витоків газу;***

2) ***Лакофарбове покриття окремих індивідуальних вводів потребує відновлення, на окремих ділянках газопроводу взагалі відсутнє лакофарбове покриття;***

3) ***Окремі ділянки зовнішнього газопроводу приховані під утеплюючим стіновим матеріалом;***

4) ***Дроти різного роду призначення прилягають до газопроводу та подекуди закріплені до нього.***

5) ***Ділянка ввідного газопроводу до квартири №13 пролягає через ковпак коаксіальної системи димовідведення з опалювального приладу цієї ж квартири.***

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати очищення та відновлення лакофарбового покриття на індивідуальних вводах;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від силових дротів та забезпечити вільний доступ до всього профілю зовнішнього газопроводу звільнивши його від утеплюючих матеріалів для можливості безперешкодного технічного обслуговування. Відокремити коаксіальну систему димовідведення квартири №13 від зовнішнього газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

Снімченко Володимир Юрійович _____ 14.05.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)