

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Молодіжне № 338 від « 05 » 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО  
слюсар Рудич В.І., слюсар Габ Є.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6  
вч. Кооперативка, с-це Молодіжне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований газуровід
- 2) Відсутні такі перевірки та протиуцення димових каналів
- 3) Набіє на газуровіді
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Подарбувати газуровід, прибрати набіє з газуроводу в 3-7 міжкімнатній  
терміні. Надати до Самарівської ділянки УЕГГ  
такі перевірки та протиуцення димових каналів - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

05.05.2026  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)