

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Синельникове  
(місце складання)

№ 302

Від «05» травня 2026 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт: слюсар Вербицький Д.С., Мірошніченко В.В.

Синельниківська дільниця Павлоградського УЕГТ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№15, вул.Космонавтів, с.Славгород.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводів в кількості 7 шт.
- 2) Оновити грабування ввідного газопроводу
- 3) Трибрати кабай з ввідного газопроводу
- 4) Змістити ввідний газопровід.
- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Закрити надрізи в зхмієчній терміні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Зваріч О.А. [Підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

05.05.2026  
(дата)

                
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)