

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар
(місце складання)№ 890від «23» 06 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Береза К.О., слюсар Решетняк Ю.М., слюсар Красніков Є.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18вул. Гідності; м. СамарЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 4 шт.2) Не надарбовано газопровід3) Кабель на газопроводі4) Відсутній в'язний дослід газопровода5) Відсутній в'язний дослід до замірних пристроїв6) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:Надарбувати газопровід - термін 3 місяціЗняти кабель від газопровода - термін 3 місяціНадати дослід до газопровода - термін 2 тижніНадати дослід до замірних пристроїв - термін 2 тижніОрієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця) Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. ДМ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)23.06.2026
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)