

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Самар

№ 598від «01» 06 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «   »     20    року №   , працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО  
слюсар Нещерет В.В., слюсар Радченко Є.Є.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7бул. Космонавтів, м. СамарЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 2 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промищення ДБК
- 3) Частина не параробочий газопровід
- 4) Кабель на газопроводі
- 5) Оголовок ДБК потребує оптимізації
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та промищення ДБК - термін 1 місяць

Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяці

Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяці

Усунути виявлені недоліки - термін 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)01.06.2026р.  
(дата)    (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)