

## АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У  
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм. Самар  
(місце складання)№ 680від «03» 06 2026 рокуВідповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО  
слюсар Снесарев В.В., слюсар Шишков Я.О.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32вд. Палацова; м. СамарЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 5 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та прочищення ДВК
- 3) Не параробавили газопровід.
- 4) Кабель на газопровіді
- 5) Відсутній ліквідний датчик до газопроводу.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та прочищення ДВК - термін 1 місяць  
Усунути виявлені недовідки - термін 3 місяці  
Усунути виявлені недовідки - термін 3 місяці  
Надати ліквідний датчик до газопроводу - термін 2 місяці.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чашкін Д.В.       
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)03.06.2026р.  
(дата)      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)