

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Царичанка
(місце складання)№ 699від «05» 06 2026 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
спосар Рудич В.І., спосар Г'аб С.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7,вул. Квартал Слави, с-ще ЦаричанкаЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 8 шт.
- 2) не подгарбований газопровід.
- 3) Кабель на газопроводі.
- 4) Відсутній акт перевірки та прочищення ДВК.
- 5) Відсутній візюний доступ до газопроводу (частково захищений піношмастом)
- 6) Відсутній візюний доступ до замірних приладів (частково захищений піношмастом)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подгарбувати газопровід - 3 місяці
- 2) Прибрати кабель з газопроводу - 3 місяці
- 3) Кабель акт перевірки та прочищення ДВК - 1 місяць
- 4) Зробити візюний доступ до газопроводу - 2 тижні
- 5) Зробити візюний доступ до замірних приладів - 2 тижні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)05.06.2026
(дата)_____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)