

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Царичанка
(місце складання)

№ 709

від « 08 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
слюсар Рудич В.І., слюсар Габ С.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8,

всес. Квартал Славя, с-ще Царичанка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 4 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промивання ДВК
- 3) Основні ДВК потребують огляду ринки.
- 4) Кабелі на газопроводі
- 5) Відсутній більший доступ до газопроводу (захисний гаетково пінопластом)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акти перевірки та промивання ДВК - 1 місяць.
- 2) Оглянути основні ДВК - 1 місяць.
- 3) Прибрати кабелі з газопроводу - 3 місяці
- 4) Зробити більший доступ до газопроводу - 2 тижні


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)08.06.2026
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)