

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Царичанка
(місце складання)№ 733від « 10 » 06 2026 рокуВідповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)
Виконавця робіт Самарівського УЕГГ СТО
спіосар Рудич В.І., спіосар Габ С.В.(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20,
вці. Театральна, с-ще ЦаричанкаЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості - 7 шт.
- 2) Відсутній акт перевірки та промищення ДВН
- 3) Кабеле на газопроводі.
- 4) Не пофарбований газопровід.
- 5) _____
- 6) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акти перевірки та промищення ДВН - 1 місяць
- 2) Припрети кабеле з газопроводу - 3 місяці
- 3) Пофарбувати газопровід - 3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Губенко С.А. СР
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)10.06.2026
(дата)_____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)