

АКТ № ВБСГ/Д/А/03/780-06/2026
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Пушкарівка _____ № 199 від « 12 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Кобравченко С.О. Тердівсько Ю.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57 вул. Римська

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) оновити фарбування газопроводу;
 - 2) відсутність актів перевірки та проміщених розмірів каналів
 - 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: усунути недоліки в 3-х місяцях термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, _____ З актом ознайомлений:

який виконав обстеження Мигдалова О.А 01/12.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис) _____ (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (за наявності), підпис _____ (за наявності), підпис _____ (замовника)