

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Васильківка
(місце складання)

№ 700

від 04 червня 2026 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: *ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович* (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№121, вул. Голондія, с. Шевченкове, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 25 витоків газу;
- 2) Лакофарбове покриття зовнішнього газопроводу загального користування потребує відновлення. На газопроводі по тильній стіні будинку взагалі відсутнє лакофарбове покриття;
- 3) Зовнішнє утеплення окремих квартир виконано впритул до зовнішнього газопроводу, прокладеного по фасаді будинку;
- 4) Дроти різного роду призначення, в тому числі і силові, контактують із зовнішнім газопроводом та подекуди закріплені на ньому.

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати очищення та відновлення лакофарбового покриття зовнішніх газових мереж загального користування;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від дротів та утеплюючого матеріалу, забезпечити вільний доступ до всього профілю зовнішнього газопроводу для можливості його безперешкодного технічного обслуговування.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович  04.06.2026 р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)